



ATS MetroMilano
AOO_ATSMI
REGISTRO UFFICIALE
USCITA
Prot. n. 155352
del 06/09/2023

Class. 1.6.3

CHIARIMENTO N. 2

OGGETTO: AVVISO DI CONSULTAZIONE PRELIMINARE DI MERCATO AI SENSI DELL'ART. 77 DEL D. LGS. N. 36/2023 AVENTE AD OGGETTO LA FORNITURA E POSA DI IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO OCCORRENTI ALL'ATS DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO.

Risultano pervenute ulteriori richieste di informazioni complementari, formulate da operatori economici interessati all'avviso di cui all'oggetto, volta a chiedere:

1. se sia possibile individuare la posizione degli split interni;
2. se il collegamento elettrico di potenza alle macchine esterne debba essere compreso e, in caso affermativo, se sia possibile conoscere lo schema elettrico del quadro esistente, nonché la distanza presunta fra il quadro elettrico stesso e le macchine esterne.

In merito ai quesiti sopra menzionati, si precisa quanto segue:

1. la posizione degli split sarà quella che consente di ridurre al minimo la lunghezza delle tubazioni dalle unità esterne alle unità interne e compatibilmente con la disposizione delle postazioni di lavoro;
2. il collegamento elettrico delle unità esterne è compreso. Lo schema del quadro elettrico, se presente, sarà fornito al momento della installazione. Mediamente la distanza di ciascuna unità esterna dal Q.E. varia a seconda della disposizione della stessa.

Il presente chiarimento costituisce parte integrante e sostanziale del presente avviso.

Per il Direttore SC Gestione Acquisti

Carmela Merola


Il Responsabile del Procedimento: Carmela Merola

Funzionario istruttore: Angela Di Matteo

AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

SC Gestione Acquisti

Via Conca del Naviglio, 45 – Milano (20123)

Tel. 02/8578.2381 Fax 02/8578.2380

e-mail: gare@ats-milano.it – PEC: approvvigionamenti@pec.ats-milano.it

Sede Legale: Milano, 20122, Corso Italia 52 - Codice fiscale e P.IVA 09320520969